



Spezifikationen Übergabeklemme:

- kundenseitig zur Verfügung zu stellen
- ggf. im Klemmkasten/Gehäuse zu verbauen
- Redispatch Anlagen > 100 kW und < 135 kW:
Ansteuerung über -XG1/5 bis -XG1/9
Rückmeldung Wirkleistungseinspeisung über -XG1/10
- Redispatch Anlagen > 135 kW:
Ansteuerung über XG1/3 und -XG1/4 mittels RS 485

Spezifikationen Reihen клемme:

- Betriebsspannung: max. 400V
- max. Nennstrom: 20A
- Kabelquerschnitt: 0,14 bis 4mm²
- Ausführung als Push-in-Anschlussklemmen
- Messertrennklemmen
- Klemme wie Phoenix Contact PT 2.5-MT oder gleichwertig

Kabelschirme sind einseitig auf Kundenseite zu erden.